



**Iepirkums "Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam",
Id.Nr. LDM/2018/04/KF**

Latvijas Dabas muzeja Iepirkumu komisija ir saņēmusi jautājumu par iepirkuma "Individuāla pasūtījuma metāla skapju izgatavošana un piegāde Muzeja krājumam", Id.Nr. LDM/2018/04/KF tehnisko specifikāciju.

Jautājums:

"Tehniskās specifikācijas punktā par skapju korpusu ir uzstādīta prasība: "Visas savienojuma vietas ir metinātas, kas nodrošina konstrukcijas izturību un ilgu kalpošanu." Vēlamies piedāvāt citu risinājumu, aizstāt metinātos savienojumus ar sakniedēšanas un saskrūvēšanas tehnoloģijām. Garantējam, ka savienojuma vietām nebūs asu malu un stūru."

Atbilde:

Pasūtītājs paskaidro, ka, ņemot vērā Muzeja krājuma glabāšanas un drošības noteikumu prasības, kā arī savietojamību ar jau esošajām metāla mēbelēm zoologiskā krājuma telpās, savienojuma vietu metināšana nevar tikt aizstāta ar sakniedēšanas un saskrūvēšanas tehnoloģijām.