



## Latvijas Dabas muzejs

Reģ.nr. LV 90000027926

K.Barona ielā 4, Rīgā, LV-1050

Tālr. 67356023, mob.tālr. 29419793, fakss 67356027

e-pasts: [ldm@dabasmuzejs.gov.lv](mailto:ldm@dabasmuzejs.gov.lv), <http://www.dabasmuzejs.gov.lv/>

Rīgā

..19.08.2016...Nr. ....

Uz..... Nr. ....

Pretendentiem

Par Latvijas Dabas muzeja iepirkumu  
"Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana"  
identifikācijas Nr. LDM 2016/05

Pretendenta iesniegtie jautājumi:

Norādītie kabīnes izmēri (1080x1220 platumsxdziļums) nekādi neatbilst LBN prasībām, minimālie kabīnes izmēri, lai lifts atbilstu norādītajām prasībām ir 1100x1400mm (platumsxdziļums),

Iepirkumu komisijas atbilde:

2015.gada 30.jūnija MK noteikumu "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 4.daļa nosaka Publisku būvju vides pieejamības prasības un 58.punkts - minimālos lifta kabīnes izmērus.

Ņemot vērā reālo situāciju – dabā esošās lifta šahtas izmērus un to, ka šahtu nav iespējams būtiski paplašināt, tehniskajā specifikācijā norādīti iespējamie kabīnes izmēri. Esošās lifta kabīnes iekšējais izmērs ir 940x940 mm.

Tehniskajā specifikācijā norādītos lifta kabīnes izmērus ierobežo dabā esošās lifta šahtas izmēri. Tie nav vienmērīgi visā šahtas garumā, tāpēc, saskaņā ar projektu, paredzēts šahtu paplašināt, cik vien tas ir iespējams.

Vēlos jūs informēt, ka jūsu Norādītā direktīva Nr.95/16/ES kopš šā gada 20.aprīļa nav spēkā.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Precizējam, ka šobrīd ir spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/EU.

Latvijas Dabas muzeja  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Medko