Vispārēgie rādītāji

1. Tīkla spriegums 380/220V.
2. Iekšējus apgaismojuma un spēka el. tīklus izpildīt ar NYM tipa kabeļiem.
3. Kabeļu trases plānos parādītas nosacīti, precizēt darba gaitā.
4. Gaismekļu, slēdžu un rozešu markas un montāžas vietas precizēt darba gaitā un papildus saskaņot ar pasūtītāju.
5. Rozetēm - 0.2m, ja nav īpašu norādījumu. Mitrās telpās paredzēti kontakti, slēdži un iekārtas ar aizsardzības pakāpi ne mazāku kā IP44.
6. Visas elektroiekārtu metāliskās daļas, kuras parastos apstākļos neatrodas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījumā var nokļūt zem tā, zemēt, izmantojot barošanas kabeļu papildus dzīslas.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "Elektroietaišu izbūves noteikumiem", "Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem" un citiem pastāvošiem normatīviem aktiem.
8. Kabeļus ieklāt zobrievojumos mūrī pēc dizainera norādēm
9. Šo projektu skatīties kopā ar dizaina projektu.

Rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie rādītāji	EL-1
EL-2	Esoš. sadalne SS	EL-2
EL-3	4.stāva plāns ar apgaismes tīkliem	EL-3
EL-4	4.stāva plāns ar spēka tīkliem	EL-4
EL-IS	Materiālu specifikācija.	EL-IS

ŠĪ BŪVPROJEKTA "EL" DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS: I.Džals (vārds, uzvārds)

70-1789 Sertifikāta Nr.

18.05.2015 (datums) (paraksts)

BPDV	I. Džals		18.05.2015
Projektētājs	I. Džals		18.05.2015

Pasūtītājs: Latvijas Dabas muzejs

Pasūtījums: 13-05/2015.EL

Objekts: Ceturta stāva telpas pārbūve Latvijas Dabas muzejā Kr. Barona iela 4, Rīgā.

Stadija	Lapa	Lapu skaits
TP	EL-1	

Mērogs: M b/m

Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji

LV PROJEKTS
Jūrmalas gatve 95-143, Rīga
Reģ. Nr.: 40103542596
Tālr.: +371 29513780